

**STAROSTWO POWIATOWE
w GARWOLINIE**
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
tel./fax (25) 68-43-010


1. Sala	gres	132,1m ²
2. Hall	gres	21,6m ²
3. WC dla niepełnosprawnych	gres	4,2m ²
4. WC damski	gres	2,7m ²
5. WC męski	gres	4,8m ²
6. Podcich	kostka bruk.	15,1m ²
7. Schody	kostka bruk.	17,4m ²
8. Szatnia	terakota	16,9m ²
9. Świetlica	terakota	34,6m ²
10. Kuchnia	terakota	12,7m ²
11. Magazyn	PCV	23,1m ²
12. Przedśionek	PCV	6,2m ²
13. WC	PCV	5,4m ²
14. Garaż O.S.P	beton	23,3m ²
15. Magazyn O.S.P	beton	19,1m ²
16. Magazyn O.S.P	beton	12,0m ²
17. Pochylnia	kostka bruk.	6,5m ²
18. Schody	kostka bruk.	4,2m ²


Oznaczenia

- ⊗ wyłącznik 1-biegunowy p/t
- ⊕ przełącznik świecznikowy p/t
- ⊕ gniazdo z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250 p/t
- ⊕ gniazdo z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250 herm.
- ⊕ wentylator kanałowy przelotowy
- ⊕ przycisk p.poż.
- ⊕ kinkiet dekoracyjny Plafoniera 60W IP20
- ⊕ oprawa porcelanowa WOS 60 W
- ⊕ oprawa jarzeniowa OS 418 4X18 W
do wbudowania z kloszem mlecznym
- ⊕ j/w lecz z modulem awaryjnym 2h
- ⊕ oprawa ewakuacyjna 1x8W IP20 z modulem awaryjnym 2h
- ⊕ grzejnik elektryczny
- ⊕ tablice rozdzielcze

System sieci zasilającej NN 0.4 KV – TN-C
System ochrony p. poraż. – samoczynne wyłączenie zasilania

Obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA (Przebudowa)			Nr str.7	
Adres	Kruszówka 8 dz. nr ewid. 128/3, 129/1, 130 gm. Miastków Kościelny			Nr rys 3	
Inwestor	Gmina Miastków Kościelny				
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH					
Autor	Bogdan Hachaj	Nr Upr.	Data	Skala	Podpis
		GTIII/18/8/75	Grudzień 2016	1:100	






Uwagi:

1. Złącza kontrolne ZK na wysokości 1.7m zamykane drzwiczkami D2x2
2. Blaszane pokrycie dachu wykorzystano jako zwody poziome niskie
3. Przewody odprowadzające - Dfz2n Φ 8 mm w RVC20 w warstwie ocieplenia budynku
4. Uziom powierzchniowy FeZn 25x4 na głębokości 0,8 m
5. Połączenia spawane przewodów odprowadzających z uziomem zabezpieczyć antykorozyjnie.
6. Osprzęt łączeniowy - GALMAR lub WOO Oława
7. Całość prac wykonać należy zgodnie z PN-86/E-5003 i PN-IEC-61024-1

System sieci zasilającej NN 0.4 KV – TN-C
System ochrony p. poraż- samoczynne wyłączenie zasilania

System ochrony p. poraż- samoczynne wyłączenie zasilania					
Obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA (Przebudowa)				Nr str.8
Adres	Kruszówka 8 dz. nr ewid. 128/3, 129/1, 130 gm. Miastków Kościelny				Nr rys 4
Inwestor	Gmina Miastków Kościelny				
INSTALACJA ODGROMOWA					
Autor	Bogdan Hachaj	Nr Upr.	Data	Skala	Podpis
		GTIII/18/8/75	Grudzień 2016	-	

Podpisuje się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału pobawowego zasobu geodezyjnego / kartograficznego	STAROSTA POWIATU GARWOLINSKIEGO
Opis: prowadzący / prowadzący zasobu / prowadzący / kartograficzny	mapa
Nazwa materiału, zasobu	zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	136/1 P. NO 3.2015.21621
Data wytonania kopii	29/03. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Starosta Powiatu Garwolińskiego [Podpis]

woj. mazowieckie

m. Miętków Kościelny
gm. Kruszwica
obręb 128/3, 129/1, 130
działka 128/3, 129/1, 130
ark. mapy 1:100 000
SKALA 1:1000

Prz. spraw. w terenie
G 6042. 24.12.2016

136/2

PROJEKT ZACOS PODAROWANIA
DZIAŁEK, Nr 128/3, 129/1, 130



STAROSTWO POWIATOWE
w GARWOLINIE
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
tel./fax (25) 68-43 010

08-400 Garwolin
08-400 Garwolin

1. Sala	gres	132,1m ²
2. Hall	gres	21,6m ²
3. WC dla niepełnosprawnych	gres	4,2m ²
4. WC damski	gres	2,7m ²
5. WC męski	gres	4,8m ²
6. Podcich	kostka bruk.	15,1m ²
7. Schody	kostka bruk.	17,4m ²
8. Szatnia	terakota	16,9m ²
9. Świetlica	terakota	34,6m ²
10. Kuchnia	terakota	12,7m ²
11. Magazyn	PCV	23,1m ²
12. Przedśionek	PCV	6,2m ²
13. WC	PCV	5,4m ²
14. Garaż O.S.P	beton	23,3m ²
15. Magazyn O.S.P	beton	19,1m ²
16. Magazyn O.S.P	beton	12,0m ²
17. Pochylnia	kostka bruk.	6,5m ²
18. Schody	kostka bruk.	4,2m ²

Oznaczenia

- ⊕ wyłącznik 1-biegunowy p/t
- ⊕ przełącznik świecznikowy p/t
- ⊕ gniazdo z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250 p/t
- ⊕ gniazdo z uziemieniem 2P+Z, 16A, 250 herm.
- ⊕ wentylator kanałowy przelotowy
- ⊕ przycisk p.poż.
- ⊕ kinkiet dekoracyjny Plafoniera 60W IP20
- ⊕ oprawa porcelanowa WOS 60 W
- ⊕ oprawa jarzeniowa OS 418 4X18 W
do wbudowania z kloszem mlecznym
- ⊕ j/w lecz z modulem awaryjnym 2h
- ⊕ oprawa ewakuacyjna 1x8W IP20 z modulem awaryjnym 2h
- ⊕ grzejnik elektryczny
- ⊕ tablice rozdzielcze

System sieci zasilającej NN 0.4 KV – TN-C
System ochrony p. poraż- samoczynne wyłączenie zasilania

Obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA (Przebudowa)			Nr str.6
Adres	Kruszówka 8 dz. nr ewid. 128/3, 129/1, 130 gm. Miastków Kościelny			Nr rys 2
Inwestor	Gmina Miastków Kościelny			
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA OŚWIETLENIA				
Autor	Bogdan Hachaj	Nr Upr.	Data	Skala
		GTIII/18/8/75	Grudzień 2016	1:100
				Podpis
				