



Uwagi:

1. Złącza kontrolne ZK na wysokości 1.4 m zamykane drzwiczkami D2x2
2. Blaszane pokrycie dachu wykorzystano jako zwody poziome niskie
3. Przewody odprowadzające - DFeZn Φ 8 mm w RVC 22 w warstwie ocieplenia budynku
4. Uziom otokowy FeZn 25x4 na głębokości 0,8 m
5. Połączenia spawane przewodów odprowadzających z uziomem otokowym zabezpieczyć antykorozyjnie.
6. Skrzyżowania z wejściami do budynku w rurach DVK 75
7. Osprzęt łączeniowy - GALMAR lub WOO Oława
8. Całość prac wykonać należy zgodnie z PN-86/E-5003 i PN-IEC-61024-1

Obiekt	UTWORZENIE ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY POPRZECZ ADAPTACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA				Nr str. 8
Adres	Miastków Kościelny dz. nr 52/3				Nr rys 4
Inwestor	Gmina Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny				
INSTALACJA ODGROMOWA					
Projektant	Bogdan Hachaj	Nr Upr.	Data	Skala	Podpis
		GTIII 1/18/8/75	III.2018		